

Lodi, lì (data a margine)
Prot.: n. a margine/VC/mc/gm

Spett.le **SUAP del Comune di Lodi**
Direzione Organizzativa 3 - Servizi tecnici
Sportello Unico per l'Edilizia
Piazzale Forni, 1
26900 Lodi (LO)
suap.lodi@legalmail.it

e, pc. Spett.le **Ufficio d'Ambito di Lodi**
Via Fanfulla, 14
26900 Lodi (LO)
ufficioato.lodi@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE INTESATA A MIZZI ENRICO E FIGLI SRL (C.F.-P.I.: 08006740156) - CODICE IIG 08006740156-09022026-1110 PER INTERVENTO DA ESEGUIRSI IN STRADA PROVINCIALE 25, KM. 2.5- LODI SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 69 RICOMPRESA FRA I MAPPALI A NORD 164-166-54 E A SUD 371. CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA ART. 14 - BIS, LEGGE 241/90 E S.M.I..RISCONTRO.

In riferimento alla nota prot. 310822 dell'11/05/2026, acquisita al prot. 6391 in pari data, con la quale codesto SUAP ha convocato la Conferenza dei Servizi da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla valutazione dell'istanza presentata dalla Mizzi Enrico E Figli Srl inerente ai lavori di *"Tombinatura Roggia Ospitala in corrispondenza del Foglio 69 Mappali, a nord 164-166-54 e a sud 371."*

Rilevato che:

- con D.D. n. REGDE/1593/2025 del 14/11/2025 la Provincia di Lodi ha autorizzato il recapito in pubblica fognatura separata ramo acque nere di via San Colombano dei reflui derivanti dall'insediamento in oggetto. In particolare, sono autorizzate allo scarico: *"le acque autorizzate allo scarico nella fognatura pubblica sono le acque di prima pioggia relative alle superfici scolanti impermeabili, di estensione pari a circa 7.600 mq (suddivise nelle due aree indipendenti separate dalla Roggia Ospitala, aventi rispettivamente superficie di 2.594 mq e 5.006 mq)"*;
- l'intervento di tombinatura del tratto di Roggia Ospitala in progetto modifica la superficie scolante impermeabile dell'insediamento.

Stante quanto sopra, si esprime parere di massima favorevole per quanto di competenza alla realizzazione delle opere in progetto, a condizione che l'intervento venga sottoposto agli Enti per l'espletamento delle verifiche istruttorie di competenza nell'ambito del procedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1593/2025 del 14/11/2025.

Si precisa infine che esula dalle competenze della scrivente la verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al R.R. Lombardia n. 7/2017.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Presidente
(dott. Vittorio Codeluppi)



Area: Servizi Tecnici – Ufficio Gestioni Ambientali

Dirigente: ing. Mario Cremonesi

Referente: ing. Greta Manfrin – greta.manfrin@sal.lo.it

