



PIANTA PIANO COPERTURA
scala 1:200

Legenda	
	Colonna di scarico
	Montante canalizzazione di estrazione
① →	Griglia di ripresa Dim.: 300x150 - 240 m³/h
② →	Griglia di ripresa Dim.: 250x150 - 185 m³/h
③ →	Valvola di aspirazione Dim.: Ø 100 - 40 m³/h
④ →	Cassonetto di aspirazione Portata aria: 905 m³/h
⑤ →	Griglie di transito aria AK: 0,06 m²
⑥ →	Cassonetto di aspirazione Portata aria: 670 m³/h
⑦ →	Griglia di ripresa Dim.: 300x200 - 330 m³/h
⑧ →	Cassonetto di aspirazione Portata aria: 1440 m³/h

COMUNE di LODI

PROGETTO di FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICO

Riquilificazione e Recupero
Ex Linificio Nazionale Piazzale Forni
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)_MISSIONE 5_COMPONENTE
2 INVESTIMENTO / SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

CUP E13D21001000001

GRUPPO PROGETTAZIONE

CS A Corrado Serafini architetti

Via Paolo Diacono 6, 20133 Milano
Arch. Corrado Serafini, Arch. Greta Magnani, Arch. Roberta Santambrogio

MATTEO VERCCELLONI STUDIO DI ARCHITETTURA

VIA VOLTURNO 31 20124 MILANO
Arch. Matteo Vercelloni, Arch. Stefano De Feudis

CONSULENTI

SPS

S. P. S. S.r.l. Studio Progetti Strutturali - Ing. Andrea Sala
Via Melchiorre Gioia 64, 20125 Milano
Impianti Elettrici e Meccanici - P.L. Gianluca Terreni
via Circonvallazione 73, Trezzano S/N (MI)
Tecnico Acustico Dott. Gianluca Midali
via R. Sanzio 3 Almenno S. Salvatore (BG)

IMPEM 011.B

Stato di Progetto

Impianto estrazione aria servizi
Pianta piano copertura

Data

01.2023

Scala 1:200