

TIPICO / ESEMPIO DISTRIBUZIONE TUBAZIONI UFFICIO DAL CORRIDOIO

CORRIDOIO

locale

ILL

SISTEMA LUCE LINEARE

APP. DI ILL. NORMALE

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA REALIZZATA IN PVC, IP40, TIPOLOGIA DA INCASSO A PARETE, PREDISPOSIZIONE PER SCOMPARTI, COMPLETA DI COPERCHIO E MORSETTI

TUBAZIONI FLESSIBILI CORRUGATE IN PVC AUTOESTINGUENTE INCASSATE SOTTOTRACCIA A PAVIMENTO

SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO 503 COMPLETA DI TELAIO E PLACCA IN STILE PER COMANDI ACCENSIONE

SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO 503 COMPLETA DI TELAIO E PLACCA IN STILE PER PRESE FM

m o m

m o m

m o m

LIVELLO PAVIMENTO

- CORPO ELETTRICO 180 cm.**: Clearance from floor to the bottom of the main electrical body.
- SICUREZZA (*) 160 o 200 cm.**: Safety clearance from floor to the top of the main electrical body.
- CITOFONO 110-130 cm. (consigliato 120 cm.)**: Clearance from floor to the handset.
- PRESE DI CORRENTE, TELEFONO, TV, ED EVENTUALI CASSETTE DI DECODING**: Clearance from floor to the outlets.
- >=175 cm.**: Minimum clearance from floor to the top of the outlet assembly.
- COMANDO LUCE 80-140 cm. (consigliato 75-140 cm.)**: Clearance from floor to the light switch.
- PRESE E COMANDI LUCE (COMANDO NELLE GARNIE DA LETTO) 70 o 80 cm.**: Clearance from floor to the bedside outlets and switches.
- PRESE E COMANDO LUCE (SPECIALE SONNO) 110 o 130 cm.**: Clearance from floor to the specialized sleeping outlets and switches.
- FRECCEDIREZIONE PER SALITA ACQUA 160 cm.**: Clearance from floor to the water direction control.
- SERVO ALARME FUMO (LUCE NORMALE E DI EMERGENZA A INIEZIONE A TREMITE ESAME (NASCITA, DODICI) 205 cm.**: Clearance from floor to the smoke alarm device.

Le segnalazioni acustiche e luminose (*) devono rispettare, nei requisiti, le disposizioni previste dal L.P.R. del 27/04/76, la legge 110 del 03/05/77, la legge 13 del 09/07/78 e l'art. 24 del 26 del 14/06/82.

Nel caso in cui si debba ritenuto "adeguamento delle barriere acusticoluminose" è ancora dovuto rispettare le disposizioni previste dal L.P.R. del 27/04/76 e legge 110 del 03/05/77 e quelle previste dal DM 236 del 14/06/82.

[illegible]

PREDISPOSIZIONE CASSETTA PER IMPIANTO DATI

TUBAZIONI ALLE VARIE UTENZE

	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE: IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA REALIZZATA IN PVC, IP40, TIPOLOGIA DA INCASSO A PARETE, COMPLETA DI COPERCHIO E MORSETTI A SERRAGGIO INDIRETTO (tipo indicato in tavola)
	TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE INCASSATA SOTTOTRACCIA a norma CEI-EN 50086-1/2-2, COMPLETA DI TIRACAVO

VISTA A

VISTA B

CONNETTORIZZAZIONE RAPIDA SENZA ATTREZZO.
INSTALLABILE SU PATCH-PANEL E SU POSTO DI LAVORO

PRESA RJ45

ORGANIZZATORE NUMERATO
PER IL PASSAGGIO DEI FILI

CAVO A 4 COPPIE TWISTATE

ESEMPI DI CONNESSIONE TIPO "CRIMPIT"

GIUNZIONE

DERIVAZIONE

INCROCIO

CAPICORDA

CONNESSIONE A CAPOCORDA

1

2

3

CHLUSINO IN GHISA CAVILLARE ED ISPEZIONABILE

50cm

CORDA DI RAME NUDA 35mm²

CORDA DI RAME NUDA 35mm² INTERRATA

ASOLA PRESTABILITA PER IL PASSAGGIO DEL CONDUTTORE DI TERRA

CONNESSIONE CORDA CU NUDA MEDIANTE CAPICORDA A MORSETTO IN OTTONE NICHELATO COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI

PARTICOLARE POZZETTO INTERRATO CON DISPENSORE

POZZETTO INTERRATO

EVENTUALE INSTALLAZIONE COLLETTORE DI TERRA

CAPICORDA PER CORDA RAME

LETTO DI SABBIA

DISPENSORE LOCALE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO DIMENSIONI 50x50x5mm L. 1500mm

DISPOSIZIONE TUBAZIONI INTERRATE

CORDA NUDA DI TERRA INTERRATA

PROTEZIONE MECCANICA SUPPLEMENTARE

1

2

n°2 TUBAZIONI IN PVC Ø15mm PESANTE PER DISTRIBUZIONE CAVI ENERGIA

N°	DESCRIZIONE
1	STRUTTURA METALLICA
2	BULLONE COMPLETO DI RONDELLE E DADO
3	BULLONE COMPLETO DI RONDELLE E DADO SALDATO

 Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ristrutturazione di n. 3 alloggi siti in C.so Ettore Archinti, n. 10 Lodi (LO) -Progetto "Housing First " - Linea Sub-Investimento 1.3.1 Housing First

C051-23_PE_ELE_D40A00_03_PAR_RO		PARTICOLARI COSTRUTTIVI	
Scala	-	Revisione	RO
Data	Maggio 2025	Redatto da	LB

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

DGPROJECT

DG PROJECT S.R.L.
via Quinzano, 33/B | 25020 Flero BS
t. 030 2680135 | info@dgprojectsrl.eu

Direttore tecnico Per. Ind. Dario Garletti